

令和8年1月15日

重要文化財指定等建造物の電気設備安全点検

貴重な文化財を後世に守り伝えるため、京都府内26か所で点検活動を実施しました

担当 公益・会員満足度向上委員会

【内 容】

この活動は、京都府内の重要文化財等指定建造物を電気設備の不具合に起因する災害から守るため、昭和51年度から京都市内で、平成23年度からは府内全域で、実施しております。

今回、府内の各消防本部・会員各社等の協力により、府内**26**施設で実施、開始以来の点検実施個所数は累計**783か所**(※)となりました。



【点検実施時期】

令和7年10月20日～11月28日 府内26か所で実施

[点検一覧…裏面参照](#)

【点検結果より】

今回及び過去の点検結果から、よく起りがちな不具合の事例を紹介します。

- 電気設備の劣化・破損、絶縁不良、接地(アース)工事の未施工
- 配線のゆるみ、不適切な配線工事 (不適切な材料選択を含む)
- 分電盤の回路行き先表示が無い (→不具合原因調査に手間取らないために、表示を)
- プラグ・コンセントや分電盤付近の「ほこり溜まり」 (火災予防のため、お掃除を)
- 分電盤内への虫・小動物侵入 (回路短絡・点検者が蓋を開けた際に襲われる恐れあり)

点検終了時に、点検担当者から施設関係者の方へ不具合箇所の説明を行い、取引先の電気工事業者様への相談をお勧めしましたが、電気の安全は「日々の予防」が大切です。

みなさま、電気設備を 正しく 安全に お使い下さい。

【令和7年度 協力会員および点検施設 一覧】

京都市内（12か所）		京都府内（京都市以外 14か所）	
協力会員名	点検施設	協力会員名	点検施設
北陵電工株	岩佐家住宅様（北区）	森電気工業株	日吉神社様（京丹後市）
株日本電機商会	清淨華院様（上京区）	株山添電気	眞名井神社様（宮津市）
株昭和電工社	淨樂堂様（左京区）	株アート	松尾寺様（舞鶴市）
東邦電気産業株	蓮光院様（中京区）	久世電気工業株	大原神社様（福知山市）
株オリヂナル電設	禪居庵様（東山区）	岡山電設株	石田神社様（綾部市）
富士電気工業株	徳林庵様（山科区）	株ハルテック	帝釈天堂様（南丹市）
中島電気工事株	保昌山保存会様（下京区）	株洛南エンジニアリング	龍興院様（宇治市）
晶和電気工業株	吉祥院天満宮様（南区）	五島電気建設株	赤根天神社様（長岡京市）
株京阪電気商会	隣華院様（右京区）	三和電気工業株	久世神社様（城陽市）
株鎌電	金蔵寺様（西京区）	株尾形電気工事	神應寺様（八幡市）
株オプロス	摂取院様（伏見区）	株植田電機	専念寺様（久世郡久御山町）
株大興電気	下村家住宅様（伏見区醍醐）	株ハンシン電気	澤井家住宅様（京田辺市）
		高崎電機工業株	涌出宮様※（木津川市）
		共立電業株	常念寺様（相楽郡精華町）

※木津川市・涌出宮（わきでのみや）の正式名称は、「和伎座天乃夫岐壳神社（わきにますあめのふきめじんじや）」と称することです。

点検にご協力いただきましたすべての皆様、ありがとうございました



一般社団法人京都電業協会（でんぎょうきょうかい）

京都市下京区函谷鉢町78（京都経済センター4階419号室）

TEL 075-342-0110

<https://www.dengyo-kyokai.kyoto/>

