

令和5年1月12日

重要文化財指定等建造物の電気設備安全点検

貴重な文化財を後世に守り伝えるため、京都府内26か所で点検活動を実施しました

担当 公益委員会

【内 容】

この活動は、京都府内の重要文化財等指定建造物を電気設備の不具合に起因する災害から守るため、昭和51年度から京都市内で、平成23年度からは府内全域で、実施しております。

今回、府内の各消防本部・会員各社の協力により府内26施設（下表参照）で実施、開始以来の点検実施箇所数は累計705箇所（※）となりました。



【点検実施時期】

令和4年10月17日～11月29日 府内26か所で実施

[点検一覧…裏面参照](#)

【点検結果より】

今回及び過去の点検結果から、よく起こりがちな不具合箇所・改善提案をまとめました。

- 電気設備の劣化・破損、絶縁不良、接地(アース)工事の未施工
- 配線のゆるみ、不適切な配線工事（不適切な材料選択にも、ご注意ください）
- 分電盤の回路行き先表示が無い（→不具合原因調査に手間取らないために、表示を）
- プラグ・コンセントや分電盤付近の「ほこり溜まり」（火災予防のため、お掃除を）
- 分電盤内への虫・小動物侵入（回路短絡・蓋を開けた人が虫等に襲われる恐れあり）

点検終了時に、点検担当者から施設関係者の方へ不具合箇所の説明を行い、取引先の電気工事業者様への相談をお勧めしましたが、電気の安全は「日々の予防」が大切です。

みなさま、電気設備を **正しく 安全に** お使い下さい。

※ 重要文化財の他に、社会福祉施設の安全点検（実施期間：昭和51年～平成22年・延386箇所）を実施しました。

【令和4年度 協力会員および点検施設 一覧】

京都市内（12か所）		京都府内（京都市以外 14か所）	
協力会員名	点検施設	協力会員名	点検施設
北陵電工(株)	西向寺 様（北区）	森電気工業(株)	三嶋田神社 様（京丹後市）
(株)京阪電気商会	宝慈院 様（上京区）	(株)橋本電気商会	宮津カトリック教会聖ヨハネ 天主堂 様（宮津市）
(株)オリジナル電設	檀王法林寺 様（左京区）	(株)アート	荒木家住宅 様（舞鶴市）
東邦電気産業(株)	川崎家住宅 様（中京区）	久世電気工業(株)	高倉神社様（福知山市）
富士電気工業(株)	今村家住宅 様（東山区）	(株)アート	光明寺 様（綾部市）
中島電気工事(株)	大本山勧修寺 様（山科区）	(株)昭和電工社	穴太寺 様（亀岡市）
岡崎電工(株)	※ ヴォヤージュ デュ リュミエール 京都七条迎賓館 様（下京区）	(株)洛南エンジニアリング	興聖寺 様（宇治市）
晶和電気工業(株)	福田寺 様（南区）	五島電気建設(株)	乗願寺 様（長岡京市）
(株)ハンシン電気	神護寺 様（右京区）	山科電気工事(株)	久世神社 様（城陽市）
(株)鎌電	玉村家住宅 様（西京区）	(株)尾形電気工事	伊佐家住宅 様（八幡市）
(株)オプロス	千歳家住宅 様（伏見区）	(株)植田電機	観音寺 様 （久世郡久御山町）
(株)大興電気	大善寺 様（伏見区醍醐）	(株)村井電気(株)	永谷宗円翁生家 様 （綴喜郡宇治田原町）
		(株)日本電機商会	海住山寺 様（木津川市）
		三和電気工業(株)	若王寺 様 （相楽郡精華町）

※旧：鴻池銀行七条支店の建築物を保存活用されています。

点検にご協力いただきましたすべての皆様、ありがとうございました



一般社団法人 京都電業協会（でんぎょうきょうかい）

京都市下京区函谷鉾町78（京都経済センター 4階 419号室）

TEL 075-342-0110

<https://www.dengyo-kyokai.kyoto/>

