

京都電業協会ニュース

令和6年1月10日

重要文化財指定等建造物の電気設備安全点検

貴重な文化財を後世に守り伝えるお手伝い 京都府内26か所で点検奉仕を実施

担当 公益委員会

【内容】

この活動は、京都府内の重要文化財等指定建造物を電気設備の不具合に起因する災害から守るため、昭和51年度から京都市内で、平成23年度からは府内全域で、実施しております。

今回、府内の各消防本部・会員各社の協力により府内26施設で実施、開始以来の点検実施箇所数は累計731箇所(※)となりました。



【点検実施時期】

令和5年10月16日～12月13日 府内26か所で実施 [点検一覧…裏面参照](#)

【点検結果より】

今回及び過去の点検結果から、よく起こりがちな不具合の事例を紹介します。

- 電気設備の劣化・破損、絶縁不良、接地(アース)工事の未施工
- 配線のゆるみ、不適切な配線工事 (不適切な材料選択を含む)
- 分電盤の回路行き先表示が無い (→不具合原因調査に手間取らないために、表示を)
- プラグ・コンセントや分電盤付近の「ほこり溜まり」(火災予防のため、お掃除を)
- 分電盤内への虫・小動物侵入 (回路短絡・点検者が蓋を開けた際に襲われる恐れあり)

点検終了時に、点検担当者から施設関係者の方へ不具合箇所の説明を行い、取引先の電気工事業者様への相談をお勧めしましたが、電気の安全は「日々の予防」が大切です。

みなさま、電気設備を **正しく 安全に** お使い下さい。

※ 重要文化財の他に、社会福祉施設の安全点検 (実施期間：昭和51年～平成22年・延386箇所) を実施しました。

【令和5年度 点検施設および協力会員 一覧】

京都市内（12か所）		京都府内（京都市以外 14か所）	
協力会員名	点検施設	協力会員名	点検施設
タキバ電機(株)	聚光院 様（北区）	森電気工業(株)	売布神社 様（京丹後市）
(株)京阪電気商会	本法寺 様（上京区）	(株)橋本電気商会	旧加悦町役場庁舎 様 （与謝郡与謝野町）
北陵電工(株)	駒井家住宅 様(左京区)	(株)アート	金剛院 様（舞鶴市）
東邦電気産業(株)	京都御幸町教会 様 （中京区）	福知山電気(株)	足立音衛門 様 本店※ （福知山市）
中島電気工事(株)	するがや祇園下里 様 （東山区）	(株)堀通信	木の花庵 様※（綾部市）
(株)日本電機商会	毘沙門堂門跡 様（山科区）	(株)ハルテック	能満神社 様 （船井郡京丹波町）
(株)昭和電工社	輪違屋 様(下京区)	(株)洛南エンジニアリング	宝蔵院 様（宇治市）
晶和電気工業(株)	蔵王堂光福寺 様（南区）	五島電気建設(株)	観音寺 様（長岡京市）
(株)オー・エヌ・イー	二尊院 様（右京区）	(株)オプロス	荒見神社 様（城陽市）
上野電機(株)	宝菩提院願徳寺 様 （西京区）	(株)尾形電気工事	善法律寺 様（八幡市）
三和電気工業(株)	権十郎 Café 様※（伏見区）	(株)植田電機	称名寺 様 （久世郡久御山町）
富士電気工業(株)	法界寺 様（伏見区醍醐）	村井電気(株)	酬恩庵一休寺 様 （京田辺市）
		高崎電機工業(株)	岩船寺 様（木津川市）
		(株)ハンシン電気	想念寺 様 （相楽郡精華町）

※伏見区・藤田家住宅（現：「権十郎 Café」）、福知山市・旧松村家住宅（現：足立音衛門本店）、綾部市・旧岡花家住宅（現：木の花庵）として、それぞれ保存と活用を両立されております。

点検にご協力いただきましたすべての皆様、ありがとうございました



一般社団法人京都電業協会（でんぎょうきょうかい）

京都市下京区函谷鉾町78（京都経済センター4階419号室）

TEL 075-342-0110

<https://www.dengyo-kyokai.kyoto/>

