

令和6年12月10日

## 重要文化財指定等建造物の電気設備安全点検

貴重な文化財を後世に守り伝えるお手伝い 京都府内26か所で点検奉仕を実施

担当 公益委員会

### 【内容】

この活動は、京都府内の重要文化財等指定建造物を電気設備の不具合に起因する災害から守るため、昭和51年度から京都市内で、平成23年度からは府内全域で、実施しております。

今回、府内各消防本部・会員各社の協力により府内26施設で実施、開始以来の点検実施箇所数は、累計757か所(※)となりました。



### 【点検実施時期】

令和6年10月16日～11月8日 府内26か所で実施 [点検一覧…裏面参照](#)

### 【点検結果より】

今回及び過去の点検結果から、よく起こりがちな不具合の事例を紹介します。

- 電気設備の劣化・破損、絶縁不良、接地(アース)工事の未施工
- 配線のゆるみ、不適切な配線工事 (屋内用電気器具を雨に濡れる屋外で使用など)
- 分電盤の回路行き先表示が無い (→不具合原因調査に手間取らないために、表示を)
- プラグ・コンセントや分電盤付近の「ほこり溜まり」 (火災予防のため、お掃除を)
- 屋外配線への木の枝・つる植物等の接触 (電線の断線・電線柱の倒壊の恐れあり)

点検終了時に、点検担当者から施設関係者の方へ不具合箇所の説明を行い、取引先の電気工事業者様への相談をお勧めしましたが、電気の安全は「日々の予防」が大切です。

みなさま、電気設備を **正しく 安全に** お使い下さい。

## 【令和6年度 点検施設および協力会員 一覧】

京都市内（12か所）		京都府内（京都市以外 14か所）	
協力会員名	点検施設	協力会員名	点検施設
タキバ電機(株)	孤篷庵 様（北区）	森電気工業(株)	売布神社 様 （京丹後市網野町）
(株)京阪電気商会	報土寺 様（上京区）	(株)山添電気	いろりの館 様 （与謝郡与謝野町）
(株)昭和電工社	涌泉寺 様（左京区）	(株)アート	東山寺 様（舞鶴市）
東邦電気産業(株)	小結棚町会所（放下鉾） 様 （中京区）	(株)堀通信	円浄寺 様（福知山市）
北陵電工(株)	粟田神社 様（東山区）	岡山電設(株)	斎神社 様（綾部市）
中島電工(株)	牛尾山法嚴寺 様（山科区）	星和電機工事(株)	梅田神社 様（亀岡市）
山科電気工事(株)	鳥彌三 様（下京区）	村井電気(株)	宇治神社 様（宇治市）
富士電気工業(株)	實相寺 様（南区）	五島電気建設(株)	光明寺 様（長岡京市）
(株)オプロス	今宮神社 様（右京区花園）	(株)洛南エンジニアリング	水度神社 様（城陽市）
上野電機(株)	大原野神社 様（西京区）	(株)日本電機商会	石清水八幡宮 様（八幡市）
中島電気工事(株)	松井家住宅主屋（喫茶ろく）様 （伏見区）	(株)植田電機	雙栗神社 様 （久世郡久御山町）
三和電気工業(株)	恵福寺 様（伏見区醍醐）	(株)尾形電気工事	禅定寺 様 （綴喜郡宇治田原町）
		高崎電機工業(株)	正法寺 様（相楽郡和束町）
		(株)ハンシン電気	光明寺 様（相楽郡精華町）

点検にご協力いただきましたすべての皆様、ありがとうございました



一般社団法人京都電業協会（でんぎょうきょうかい）

京都市下京区函谷鉾町78（京都経済センター4階419号室）

TEL 075-342-0110

<https://www.dengyo-kyokai.kyoto/>

